



NOTAS.

- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO - DIM 3/4
- 2 - ELETRODUTO APARENTE EM PVC RIGIDO PARA INSTALAÇÕES APARENTE NBR15465.
- AS CAIXAS DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS SERÃO TIPO CONDULETE
- UTILIZAR SUPORTES PARA AS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS COM DIÂTANCIA MÁXIMA DE 1,50m
- 3 - OS CONDUTORES DA ESTRADA ATÉ A MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DEVEM SER IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTE CORES:

- FASE A - VERMELHOS
- FASE B - BRANCO
- FASE C - MARROM
- NEUTRO - AZUL CLARO.
- 4 - VER BITOLA DOS CONDUTORES NOS RESPECTIVOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- 5 - CAIXAS DE INSPEÇÃO EM LOCAIS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADA, TERÃO TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM A CARGA A SER SUPORTADA.
- 6 - CAIXAS DE INSPEÇÃO MESMO NO SOLO, DEVEM TER SUAS TAMPAS EXECUTADAS DE MODO A PERMITIR FÁCIL INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EM QUALQUER ÉPOCA.
- 7 - CAIXAS DE INSPEÇÃO SUBTERRÂNEAS, SERÃO EXECUTADAS COM FUNDO DRENANTE COM LEITO DE BRITA MÍNIMO DE 10cm SEMPRE EM CONCRETO, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO COM ARGAMASSA, OU PLÁSTICO ANTICHAMA. NUNCA USAR ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS.
- 8 - TODOS OS CABOS QUE ESTIVEREM PASSANDO PELO SOLO TERÃO ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV.

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
CONTROLE DE REVISÕES					

PROJETADO:	VERIFICADO:
DESENHADO: EQUIPE LANDYMAR	RESP.TÉC.:

Landymar Projetos e Construções LTDA.
 LANDYMAR PROJETOS E ASSESSORIA
 e-mail: landymar.projetos@gmail.com
 PRAÇA GERALDO ROCHA, 112 CENTRO - VÁRZEA DA ROÇA - CEP: 44.635-000
 TEL/ESC.: (74) 98805-6478
 VITÓRIA CENTER Sala-08 CEL: (71) 98557-8337

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
 CNPJ: 13.896.758/0001-00
 Praça da Bandeira 125, Centro Várzea da Roça BA
 CEP: 44.635-000

OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO PRAÇA NO DISTRITO DE MORRINHOS
 PROJETO: ILUMINAÇÃO – PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
 LOCALIDADE: DISTRITO DE MORRINHOS – VÁRZEA DA ROÇA

Nº DESENHO CLIENTE:	EMIÇÃO INICIAL DATA: JAN/2021
Nº DESENHO : LDM.009_2021	NOME ARQUIVO : LDM.009-PROJ.MORRINHOS-05_PE_2021.DWG
FOLHA: 05/08	ESCALA: 1:200