



NOTAS.

- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO - DIM 3/4
- 2 - ELETRODUTO APARENTE EM PVC RIGIDO PARA INSTALAÇÕES APARENTE NBR15465.
- AS CAIXAS DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS SERÃO TIPO CONDULETE
- UTILIZAR SUPORTES PARA AS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS COM DIATÂNCIA MÁXIMA DE 1,50m
- 3 - OS CONDUTORES DA ESTRADA ATÉ A MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DEVEM SER IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTE CORES:
- FASE A - VERMELHOS
- FASE B - BRANCO
- FASE C - MARROM
- NEUTRO - AZUL CLARO.
- 4 - VER BITOLA DOS CONDUTORES NOS RESPECTIVOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- 5 - CAIXAS DE INSPEÇÃO EM LOCAIS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADA, TERÃO TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM A CARGA A SER SUPORTADA.
- 6 - CAIXAS DE INSPEÇÃO MESMO NO SOLO, DEVEM TER SUAS TAMPAS EXECUTADAS DE MODO A PERMITIR FÁCIL INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EM QUALQUER ÉPOCA.
- 7 - CAIXAS DE INSPEÇÃO SUBTERRÂNEAS, SERÃO EXECUTADAS COM FUNDO DRENANTE COM LEITO DE BRITA MÍNIMO DE 10cm SEMPRE EM CONCRETO, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO COM ARGAMASSA, OU PLÁSTICO ANTICHAMA. NUNCA USAR ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS.
- 8 - TODOS OS CABOS QUE ESTIVEREM PASSANDO PELO SOLO TERÃO ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV.

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
CONTROLE DE REVISÕES					
PROJETADO:			VERIFICADO:		
DESENHADO: EQUIPE LANDYMAR			RESP.TÉC.:		
LANDYMAR PROJETOS E ASSESSORIA Projetos e Construções LTDA.					
LANDYMAR PROJETOS. PRAÇA GERALDO ROCHA, 112 VITÓRIA CENTER Sala-08		e-mail: landymar.projetos@gmail.com CENTRO - VÁRZEA DA ROÇA - CEP: 44.635-000		TEL/ESC.: (74) 98805-6478 CEL: (71) 98557-8337	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA CNPJ: 13.896.758/0001-00 Praça da Bandeira 125, Centro Várzea da Roça BA CEP: 44.635-000					
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO PRAÇA NO POVOADO DE BARRACAS					
PROJETO: ILUMINAÇÃO - PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA					
LOCALIDADE: POVOADO DE BARRACAS - VÁRZEA DA ROÇA					
Nº DESENHO CLIENTE:				EMIÇÃO INICIAL DATA: 11/2023	
Nº DESENHO : LDM_017.2021		NOME ARQUIVO : LDM017-PROJ.BARRACAS-05_PE_2021.DWG		FOLHA: 05/11	
				ESCALA: S/E	